

Ao Senhor Gerente da Sabesp de Joanópolis-SP.

APROVADO
Câmara Municipal de Joanópolis
Votos Favoráveis: 09
Votos Contrários: 00
Abstenção: -
Em 28 de 03 de 17
Presidente da Câmara

Fls. nº 040
Joanópolis

Requerimento nº 19/2017

Ornelio Gonçalves de Oliveira, Vereador em exercício junto a Câmara Municipal, usando de suas atribuições legais, no que se refere à falta de água em nosso Município no último final de semana (18 e 19/03), **requer** se digne Vossa Excelência de prestar as seguintes informações:

1. Por qual motivo ocorreu a falta de água?
2. Por qual motivo a população não foi avisada após o primeiro incidente?
3. Quais ações emergenciais foram tomadas?
4. Está sendo feita a manutenção preventiva no sistema de captação?
5. Por que "Joanópolis" está tendo tantos problemas com a Sabesp?


JUSTIFICATIVA

Trata-se de reivindicação de munícipes que procuraram este Vereador, indignados com a falta de água que tivemos neste final de semana (18 e 19/03). Este incidente afetou grande parte da população acarretando em muitos transtornos.

Solicitamos que seja tomada medidas a fim de evitar novos transtornos e que nossa população tenha um serviço de qualidade, serviço este que é pago mensalmente pelas contas que recebemos, NÃO É DE GRAÇA.

Demais explicações serão desenvolvidas em plenário.

Joanópolis, 20 de março de 2017.


Ornelio Gonçalves de Oliveira
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE JOANÓPOLIS - 28-MAR-2017 13:17 021885 1/1



Câmara Municipal da Estância Turística de Joanópolis

MARCOS PAULO DA CUNHA

Presidente da Câmara

Rua Francisco Wolhers, 146 - Centro - Joanópolis - São Paulo

Referente: Câmara Municipal da Estância Turística de Joanópolis
Ofício Gab Nº 102/2017 em 30/03/2017 - Requerimento Nº 019/2017 de autoria do Vereador Ornélio Gonçalves de Oliveira - Solicitação de informações sobre falta de água no município de Joanópolis nos dias 18 e 19/03/2017

Prezado Presidente,

Em atenção ao ofício supracitado no qual nos é solicitado informações sobre falta de água no município de Joanópolis nos dias 18 e 19/03/2017, temos a informar o que segue abaixo:

1. A falta d'água ocorreu devido a problemas de assoreamento na captação de água bruta Correnteza, principal manancial de água do município de Joanópolis. Após a ocorrência de chuvas torrenciais, houve o arraste de sedimentos (areia, galhos e folhas) para a captação, ocasionando assoreamento e obstrução da mesma. Durante esse período realizamos a alteração para as outras duas captações de água bruta do município, a saber, Bocaina e Aguas Claras, porém estas captações possuem vazão reduzida;
2. Esse ocorrido não foi um serviço programado e sim uma manutenção emergencial onde inicialmente a previsão era para retomada no mesmo dia, porém devido à complexidade dos trabalhos, pois a adutora de água bruta da captação Correnteza possui 14 quilômetros de extensão, os serviços tiveram um prazo maior de execução;
3. Inicialmente foram utilizadas as outras duas captações de água durante a manutenção. Foi acionada a Superintendência de Manutenção Estratégica da Sabesp, que providenciou a instalação de bomba de grandes dimensões, para reduzir o tempo de retomada do sistema. Foi disponibilizado caminhão tanque para atender aos hospitais, entre outras emergências, e as equipes trabalharam 24 horas;
4. É realizada duas vezes por semana a vistoria e limpeza da captação de água bruta Correnteza, feito semanalmente a limpeza total da captação com auxílio de equipamento tipo retroescavadeira e realizada periodicamente a manutenção preventiva das ventosas da adutora de água bruta pela Divisão de Adução Norte da Sabesp. Também foram instalados dispositivos de monitoramento, onde a Estação de Tratamento de Água recebe informações em tempo real quando da ocorrência de queda de vazão na captação Correnteza, podendo desta forma realizar operações de manobras hidráulicas que evitem problemas de desabastecimento.

Unidade de Gerenciamento Regional Bragantina - MNB

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Av. Plínio Salgado, 109 – Jardim América - CEP 12902-001 – Bragança Paulista/SP

Telefone/Fax: 11 2490 1830

www.sabesp.com.br

CÂMARA MUNICIPAL

DE JOANÓPOLIS - 24-03-2017 16:30 22302 1/1

Pag. 1/

1341 2057

JK



A Sabesp está empenhada em prestar serviços de saneamento com excelência no município de Joãoópolis, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e do meio ambiente, com foco no atendimento à população.

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de elevada estima e consideração e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

ENG.º JOSÉ CARLOS DE CAMARGO
Gerente da Unidade de Gerenciamento Regional Bragantina

Pag. 2/

CANAL MUNICIPAL DE JOÃOÓPOLIS 24-08-2017 15:30 022303 1/1

Unidade de Gerenciamento Regional Bragantina - MNB

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Av. Plínio Salgado, 109 – Jardim América - CEP 12902-001 – Bragança Paulista/SP
Telefone/Fax: 11 2490 1830
www.sabesp.com.br

Requerimento nº 19/2017
Autor: Ornélio Gonçalves de Oliveira
Parecer nº 19/2017




Cuida-se de Requerimento nº 19/2017, no que se refere à falta de água em nosso Município no último final de semana (18 e 19/03), **requer** se digne Vossa Excelência de prestar as seguintes informações:

1. Por qual motivo ocorreu a falta de água?
2. Por qual motivo a população não foi avisada após o primeiro incidente?
3. Quais ações emergenciais foram tomadas?
4. Está sendo feita a manutenção preventiva no sistema de captação?
5. Por que "Joanópolis" está tendo tantos problemas com a Sabesp?

Após análise, e atendendo a dispositivo regimental, verifiquei que a resposta foi encaminhada dentro do prazo legal, e de acordo com o solicitado.

É o parecer.

Joanópolis, 31 de março de 2017.


Ornélio Gonçalves de Oliveira
Vereador