



Prefeitura da Estância Turística de Joanópolis

Gabinete

Rua Francisco Wohlers, 170 – Centro – Joanópolis/SP – 12980-000 - tel: (11) 4888-9200
Email: pmjoanop@uol.com.br www.joanopolis.sp.gov.br

Joanópolis, 01 de Abril de 2025.

Ofício Gab, nº. 210/2025

Ref.: Resposta ao Requerimento nº 31/2025 – Wellington Cunha

A Sua Excelência

Silvia Maria Equi Navarro Andrade

Excelentíssima Senhora Presidente,

Atendendo ao Requerimento encaminhado por esta Casa Legislativa, servimo-nos deste para encaminharmos o Ofício 029/2025 da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Na oportunidade, apresento protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

CRISTIANO
BENEDITO:1
5871189806

Assinado de forma
digital por CRISTIANO
BENEDITO:158711898
06
Dados: 2025.04.01
11:02:39 -03'00'

CRISTIANO BENEDITO
PREFEITO MUNICIPAL

Câmara Municipal de Joanópolis
PROTOCOLO Nº 394-154
DATA: 01/04/25 Hrs.: 11:34
ASS.: *J. Monteiro*

A Sua Excelência

Silvia Maria Equi Navarro Andrade

Presidente da Câmara Municipal de Joanópolis



Prefeitura da Estância Turística de Joanópolis
Secretaria Municipal de Infraestrutura

Joanópolis, 31 de Março 2025

Ofício nº: 029/2025
Assunto: Requerimento Nº 31/2025


Ilmo. Senhor.

Cumprimentando-o cordialmente, venho através do presente ofício oferecer resposta ao Requerimento nº31/2025, enviado por Wellington Cunha, nobre vereador em exercício na Câmara Municipal de Joanópolis, informo que ao serviço de tubulação de drenagem no bairro dos Alves, foi realizado da melhor maneira possível para melhorar o escoamento das águas no local, beneficiando os munícipes.

- a) O material utilizado na ocasião foi composto por 8 (oito) tubos de concreto de 0,80x1,50m, sendo 5 (cinco) adquiridos e 3 (três) já disponíveis no pátio da garagem municipal, além de ½ metro de areia média e 2 (dois) sacos de cimento. O custo total da obra foi de R\$ 2.971,00.
- b) O serviço realizado foi feito para não ter mais incidentes no local, sendo realmente realizado uma única vez. No entanto, durante o aterramento dos tubos, uma chuva inesperada dificultou o processo. Desta forma, no dia seguinte, os servidores retornaram ao local para corrigir os danos causados pela chuva, garantindo a qualidade do serviço. Assim, a tubulação foi devidamente concluída e bem executada.

Nada mais havendo a tratar, aproveito do ensejo para renovar a Vossa Senhoria, votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


Antonio Roberto Cardoso Graciano
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Serviços Municipais

Ao Excelentíssimo Sr.
Cristiano Benedito
Prefeito Municipal da Estância Turística de Joanópolis.



Câmara Municipal da Estância Turística de Joanópolis

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito da Estância Turística de Joanópolis

APROVADO	
Câmara Municipal de Joanópolis	
Votos Favoráveis:	08
Votos Contrários:	00
Abstenções:	—
Em 18 de 03 de 25	
	
Presidente da Câmara	

Requerimento nº 31/2025

Wellington Cunha, Vereador em exercício junto à Câmara Municipal de Joanópolis – SP, nos termos das suas atribuições legais, REQUER informações quanto à tubulação de drenagem do bairro dos Alves, motivo de vídeo institucional do Prefeito, onde o mesmo disse que a ponte seria reformada uma única vez, pois o serviço seria bem feito:

- Qual o valor e quanto material foi investido no local?
- Se no vídeo o Prefeito informa que o serviço seria feito uma única vez, pois seria bem feito, podemos dizer que o serviço fora mal feito, pois no dia seguinte a tubulação já apresentou problemas?
- Qual o valor do investimento na nova reforma, já que o serviço será refeito?

J U S T I F I C A T I V A

Cuida-se da função fiscalizadora do Poder Legislativo Municipal.
Demais considerações serão desenvolvidas em Plenário.

Joanópolis, 17 de março de 2025.



Documento assinado digitalmente
WELLINGTON APARECIDO DA CUNHA
Data: 17/03/2025 14:32:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Wellington Cunha
Vereador

Câmara Municipal de Joanópolis
PROTÓCOLO Nº 262-31
DATA 17/03/25 HRS 15:13
ASS. 